

上海建科



240002349884



上海建科



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



上海建科

上海建科

检验检测报告

上海建科

上海建科

上海建科

报告编号:QT226-240065

上海建科

样品名称 UHPC

SRIBS

型号规格 浇注工艺-钢纤维

上海建科

委托单位 上海亚星建筑装饰有限公司

上海建科

检验类别 普通送样

上海建科

上海建科

上海建科

上海建科

上海建科检验有限公司

国家建筑工程材料质量检验检测中心

上海建科

上海建科

上海建科

上海建科



240002349884



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司

国家建筑工程材料质量检验检测中心

检验检测报告

检验类别: 普通送样

委托编号: QT22-240108

报告编号: QT226-240065

第1页 共2页

委托单位	上海亚星建筑装饰有限公司	联系方式	15618004712
单位地址	江苏省昆山市双马路28-1号	委托日期	2024年07月30日
样品名称	UHPC	样品编号	QT22-240108-01
生产单位	上海亚星建筑装饰有限公司	生产日期	2024-6-10
型号规格	浇注工艺-钢纤维	批号	-
样品数量	100mmx100mmx10mm 12块、100mmx100mmx100mm 3块、250mmx50mmx10mm 6块、120mmx50mmx10mm 6块	代表数量	-
商标	亚星	到样日期	2024年07月30日
样品状态	灰色板材		
判定依据	T/CBMF 171-2022 《超高性能混凝土 (UHPC) 外墙板》		
检验日期	2024年08月01日~2024年08月15日	签发日期	2024年08月15日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	送检的样品经检验,按照上述判定依据的技术指标,判定为第2页所检项目合格。		
备注	-		

批准: 李剑

审核: 杨志刚

编制: 章钰锋

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样
委托编号：QT22-240108

报告编号：QT226-240065
第2页 共2页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	抗弯极限强度, MPa	≥20.0	28.0	GB/T 15231-2023	合格
2	抗冲击强度, J/m ²	≥24.0	29.0	GB/T 15231-2023	合格
3	体积密度(干燥状态), g/cm ³	≥2.4	2.6	GB/T 15231-2023	合格
4	吸水率, %	≤1.2	0.1	GB/T 15231-2023	合格
5	抗压强度, MPa	≥120	160	GB/T 50081-2019	合格
说 明		1、应委托单位要求, 序号1~5项按T/CBMF 171-2022《超高性能混凝土(UHPC)外墙板》进行判定。 2、试件由委托单位制备并提供。			

SRIBS

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108） 021-54428584 / 54425584
JC/BG 6-043-2021-1
声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。